Acil Çıkış Kontrol Listesi: Kaçış Yolu ve Kapı Kontrol Formu

Sıklık	Dolduran	Onaylayan	Kontrol listesi
Aylık	Bölüm amiri, acil durum ekibi üyesi veya iş güvenliği uzmanı	Bina / tesis yöneticisi	25 madde · 5 bölüm

DENETİM BİLGİLERİ

İşyeri / bina: _____ Çıkış no ve yeri: _____

Çıkışın açıldığı yer: _____ Hizmet verdiği alan veya kat: _____

Tarih ve saat: _____

Çıkışa giden yol

1.	Yol baştan sona açık: malzeme, palet, ekipman, mobilya veya atık yok **KRİTİK** Geçici istif de engeldir: sonradan kaldırılacak olsa bile yol açık olmalıdır. Dayanak: [4] [1] [2] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
2.	Yolu en az genişliğinin altına düşüren bir şey yok Kaçış yolu olarak kullanılan koridorlar en az 110 cm olmalı; hiçbir çıkış veya kaçış merdiveni 80 cm'den dar olamaz. Dayanak: [3] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
3.	Yola baş hizasında sarkan veya çıkıntı yapan bir şey yok Kaçış koridorunun yüksekliği en az 210 cm olmalıdır. Dayanak: [3] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
4.	Yol üzerinde kolay tutuşan malzeme, mobilya veya süsleme bulunmuyor Dayanak: [4]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
5.	Yol, kilitlenebilen bir odanın içinden geçmiyor Yerleşim değiştiğinde (yeni bölme, koridora kurulan depo vb.) yeniden kontrol edin. Dayanak: [4]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

6.	Yol boyunca normal aydınlatma çalışıyor ve yolu görmeye yetiyor Dayanak: [4] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
7.	Yoldaki acil durum aydınlatma armatürleri test edildiğinde yanıyor Test düğmesine basın veya test anahtarını kullanın. Bu yalnızca çalışma kontrolüdür; süre testi periyodik bakımın konusudur. Süre en az 60 dakika, kullanıcı yükü 200'den fazlaysa 120 dakikadır. Dayanak: [2] [1] [4] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Çıkış ve yönlendirme işaretleri

8.	Çıkış, yerinde ve hasarsız bir çıkış işaretiyle gösterilmiş İşaret yeşil zemin üzerine beyaz olmalı (ÇIKIŞ veya ACİL ÇIKIŞ), yüksekliği en az 15 cm olmalı ve zeminden 200-240 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir. Dayanak: [4] [2] [1] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
9.	Çıkış işareti aydınlatılmış; test düğmesi olan işaret test edildiğinde yanık kalıyor Dayanak: [4] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
10.	Çıkış işaretini veya kapıyı gizleyen bir şey yok: istif, afiş, süsleme veya perde yok Dayanak: [4] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
11.	Çıkışın yoldan görülmediği yerlerde yönlendirme işaretleri çıkışı gösteriyor Dayanak: [4] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
12.	Yol üzerinde çıkışla karıştırılabilecek kapılar, ne olduklarını gösterecek şekilde işaretli Örneğin Depo, Elektrik Odası gibi. Dayanak: [4] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Çıkış kapısı

13.	Kapı içeriden anahtar, alet veya şifre olmadan açılıyor; üzerinde asma kilit, zincir veya sürgü yok KRİTİK Dayanak: [3] [1] [2] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
14.	Kapı elle kolayca ve tam açılıyor; panik bar veya kol çalışıyor KRİTİK Kapıyı kendiniz açın. Sıkışan, yere sürten veya sert itme gerektiren kapı uygun değildir. Açma kuvveti 110 N'u geçmemelidir. Dayanak: [2] [1] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

15.	Kapı kaçış yönüne doğru açılıyor İşyerlerinde acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılır. Dayanak: [1] [2] [3] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
16.	Çıkış kapısı raylı kapı, döner kapı veya turnike değil Dayanak: [1] [2] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
17.	Kapı alarmı veya geçiş kontrol cihazı kapının açılmasını engellemiyor KRİTİK Kapıda böyle bir cihaz yoksa Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [3] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
18.	Yol üzerindeki yangın kapıları kendiliğinden tam kapanıyor; takozla veya iple açık tutulmuyor Kapıyı tam açıp bırakın: kendiliğinden kapanıp yerine oturmalıdır. Yolda yangın kapısı yoksa Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [3] [4] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Çıkışın dışı

19.	Kapının dış tarafını kapatan bir şey yok: araç, palet, çöp konteyneri veya malzeme yok KRİTİK Kapıdan çıkıp bakın. İçeriden açılan bir kapının önü dışarıdan kapatılmış olabilir. Dayanak: [1] [4] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
20.	Kapıdan itibaren yol, binadan uzakta bir sokağa, yaya yoluna veya açık alana kadar açık KRİTİK Kilitli bir avlu kapısı veya çitle kapalı çıkmaz bir alan uygun değildir. Dayanak: [3] [1] [2] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
21.	Yol üzerindeki bina dışı merdiven ve yürüme yollarının açık kenarlarında korkuluk var; kar, buz veya oynak zemin yok Yolun bina dışında kalan bir bölümü yoksa Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Sonuç

22.	Tespit edilen engeller kaldırıldı ve kilitli kapılar açıldı KRİTİK Dayanak: [4] [1] [5]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
23.	Yerinde düzeltilemeyen her uygunsuzluk bina / tesis yöneticisine bildirildi Dayanak: [4] [2] [5]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı

24.	Kaçış yolu çalışma alanından dışarıya kadar kullanılabilir durumda **KRİTİK** Dayanak: [4] [1] [5]	◯ Evet ◯ Hayır
25.	Notlar ve tespit edilen uygunsuzluklar	Not: _____

Kritik madde: uygun değilse iş durdurulur ve düzeltilmeden devam edilmez.

ONAY

Kontrolü yapan	Bina / tesis yöneticisi
Ad Soyad:	Ad Soyad: .....
İmza:	İmza: .....
Tarih:	Tarih: .....

Yasal dayanak ve kaynaklar

[1] Türkiye: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (Resmî Gazete, 17.07.2013, 28710) — Ek-1 md. 10 (kaçış yolları ve acil çıkışlar: dışarıya veya güvenli alana açılma, engelsizlik, dışarıya doğru açılan kapı, raylı ve döner kapı yasağı, kilitli veya bağlı olmama, işaretleme, acil aydınlatma) ve md. 35(e) (kaçış yollarındaki kapıların her zaman içeriden açılabilmesi).

[2] Türkiye: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete, 19.12.2007, 26735) — Madde 30 (kaçışı engelleyen kilit ve sürgü yasağı; çıkışların açıkça görünmesi), Madde 31 (kaçış yolunun devamlı ve engellenmemiş olması), Madde 33 (genişlikler, koridor yüksekliği, çıkışların engelsiz tutulması), Madde 47 (kaçış yolu kapıları), Madde 70-73 (acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi) ve Madde 84 (ilgili standartlara göre periyodik kontrol, test ve bakım).

[3] ABD: OSHA 29 CFR 1910.36, Design and construction requirements for exit routes — (a)(3) kendiliğinden kapanan yangın kapıları; (c) çıkışın açıldığı yer; (d) kilitsiz çıkış kapıları ve kapı cihazları; (e) kapının açılma yönü; (g) en az yükseklik ve genişlik; (h) bina dışı kaçış yolları.

[4] ABD: OSHA 29 CFR 1910.37, Maintenance, safeguards, and operational features for exit routes — (a)(1) kolay tutuşan malzeme bulunmaması; (a)(3) açık ve engelsiz yol, kilitlenebilir odadan geçmeme; (a)(4) güvenlik donanımının her zaman çalışır durumda olması; (b)(1)-(b)(7) aydınlatma ve çıkış işaretleri.

[5] Birleşik Krallık: The Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005 (S.I. 2005/1541) — İngiltere ve Galler'de geçerlidir. Madde 14 (acil durum yolları ve çıkışların her zaman açık tutulması; kapılar, işaretler ve acil aydınlatma) ve Madde 17 (bakım).

Bu kontrol listesini telefonunuzdan doldurun. FindRisk'i indirmek için tarayın: listeyi uygulayın, fotoğraf ekleyin, riskleri puanlayın ve PDF raporu dakikalar içinde paylaşın.

Sürüm 1 · Güncellendi 20 Kasım 2026 · findrisk.net/tr/kontrol-listeleri/acil-cikis-kontrol-listesi/