Göz Duşu Kontrol Formu: Haftalık Kontrol Listesi

Sıklık	Dolduran	Onaylayan	Kontrol listesi
Haftalık	Alandaki acil durum ekipmanını kontrol etmekle görevlendirilen kişi	Bölüm sorumlusu	28 madde · 5 bölüm

DENETİM BİLGİLERİ

İşyeri / bina: _____ Göz duşu no ve yeri: _____

Cihaz tipi: _____ Son yıllık kontrol tarihi: _____

Tarih ve saat: _____

Yer ve erişim

Sıçramanın olabileceği noktadan göz duşuna yürüyerek kontrol edin.

1.	Göz duşuna tehlikenin bulunduğu noktadan yaklaşık 10 saniyede ulaşılabiliyor CCOHS'nin özetlediği ANSI Z358.1'e göre ortalama bir kişi 10 saniyede 16–17 m yürür. Dayanak: [3] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
2.	Tehlikeyle aynı katta; yol üzerinde merdiven veya geçilmesi gereken kapı yok Dayanak: [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
3.	Göz duşuna giden yolda malzeme, ekipman veya başka bir engel yok Dayanak: [3] [5] [1] [8]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
4.	Göz duşunun yeri uzaktan görülen bir işaretle belirtilmiş Dayanak: [3] [4]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
5.	Göz duşunun bulunduğu alan iyi aydınlatılmış Dayanak: [3] [4]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

6.	Cihazın içinde, üstünde veya hemen çevresinde hiçbir şey depolanmamış CCOHS'nin özetlediği ANSI Z358.1'e göre başlıklar duvardan veya en yakın engelden en az 15 cm uzakta ve zeminden 83,8–134,6 cm yüksekte olmalıdır. Dayanak: [3] [4] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Cihazın durumu

Su açılmadan önce gözle yapılan kontroller.

7.	İki başlığın da toz kapağı takılı; kapaklar temiz ve hasarsız Dayanak: [3] [4]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
8.	Hazne ve başlıklar temiz; kir, kireç veya döküntü yok Dayanak: [5] [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
9.	Vana, boru veya bağlantılardan su sızmıyor Dayanak: [4] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
10.	Dış ortamdaki veya ısıtılmayan alandaki cihaz donmaya karşı korunmuş Isıtılan kapalı alandaki cihazlarda Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
11.	Depolu cihaz: depo dolu ve yıkama sıvısının kullanım süresi geçmemiş KRİTİK Sıvıyı üreticinin talimatına göre değiştirin, depoyu temizleyin; yalnızca göz yıkamaya uygun sıvı kullanın. Tesisata bağlı cihazlarda Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [2] [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
12.	Göz duşunun yanındaki göz yıkama şişeleri kapalı ve son kullanma tarihi geçmemiş Şişeler göz duşunu tamamlar, yerini tutmaz. Şişe yoksa Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [6] [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Çalıştırma testi

Tesisata bağlı cihazlarda vanayı açıp suyu akıtın. Depolu cihazlarda üreticinin talimatına uyun; depoyu boşaltacak maddelerde Kapsam dışı işaretleyin.

13.	Vana tek hareketle açılıyor ve su yaklaşık bir saniye içinde geliyor KRİTİK Dayanak: [2] [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

14.	El vanadan çekildikten sonra su akmaya devam ediyor **KRİTİK** Dayanak: [2] [3] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
15.	Toz kapakları yalnızca suyun akışıyla kendiliğinden açılıyor Kapakların açılmaması düşük debinin belirtisi olabilir. Dayanak: [3] [4]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
16.	Su iki başlıktan aynı anda ve dengeli akıyor **KRİTİK** Dayanak: [3] [4]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
17.	Su iki göze birden ulaşacak yükseklikte çıkıyor, damlama şeklinde akmıyor **KRİTİK** Dayanak: [4] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
18.	Cihaz, besleme borusundaki durgun su boşalacak kadar çalıştırıldı Süre için üreticinin talimatına uyun. Durgun su, yaralı gözde enfeksiyona yol açabilecek mikroorganizmalar barındırabilir. Dayanak: [2] [3] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
19.	Akıtıldıktan sonra su berrak; renk, tortu veya koku yok **KRİTİK** Dayanak: [4] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
20.	Su ılık; sıcak veya buz gibi soğuk değil CCOHS'nin özetlediği ANSI Z358.1 ılık suyu 16–38 °C olarak tanımlar. Sıcaklık yıllık kontrolde ölçülür. Dayanak: [3] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
21.	Su gidere akıyor ve yere dökülen su silindi Dayanak: [3] [4]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Kayıt ve bilgilendirme

22.	Etiket veya kayıt, son 12 ay içinde kapsamlı kontrol yapıldığını gösteriyor Dayanak: [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
23.	Bugünün tarihi ve kontrol edenin parafı cihazın etiketine veya kayıt çizelgesine yazıldı Dayanak: [3] [4]	◯ Evet ◯ Hayır
24.	Alanda çalışanlara göz duşunun yeri ve nasıl kullanılacağı gösterilmiş Dayanak: [3] [7]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı

Sonuç

25.	Tespit edilen her uygunsuzluk amire bildirildi ve onarım talebi açıldı Dayanak: [5]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
26.	Kritik bir madde uygun değilse cihaz kullanım dışı olarak işaretlendi ve gözü yıkamak için başka bir imkân sağlanmadan alanda tehlikeli maddeyle çalışılmıyor KRİTİK Dayanak: [5] [1] [7]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
27.	Göz duşu kullanıma hazır; toz kapakları yerine takıldı KRİTİK Dayanak: [1] [8] [5]	◯ Evet ◯ Hayır
28.	Notlar ve tespit edilen uygunsuzluklar	Not: _____

Kritik madde: uygun değilse iş durdurulur ve düzeltilmeden devam edilmez.

ONAY

Kontrolü yapan		Bölüm sorumlusu	
Ad Soyad:	.....	Ad Soyad:	.....
İmza:	.....	İmza:	.....
Tarih:	.....	Tarih:	.....

Yasal dayanak ve kaynaklar

[1] ABD: OSHA 29 CFR 1910.151, Medical services and first aid — (c) bendi: çalışma alanında, acil durumda hemen kullanılmak üzere göz ve vücut için uygun hızlı yıkama imkânı. Test aralığı belirlemez. İnşaat işleri için 29 CFR 1926.50(g) aynı hükmü içerir.

[2] ABD: OSHA InfoSheet, Health Effects from Contaminated Water in Eyewash Stations (OSHA 3818, 2015) — ANSI performans değerleri (ılık sıvı, 15 dakika boyunca 1,5 L/dk, tek hareket, el tutmadan çalışma); durgun sudaki mikroorganizmalar; tesisata bağlı cihazların ne sıklıkla ve ne kadar çalıştırılacağı ile depolu cihazların bakımı için üretici talimatı. Tavsiye niteliğindedir, mevzuat değildir.

[3] Uluslararası: Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS), Emergency Showers and Eyewash Stations (fact sheet, revised 2024-03-15) — ANSI/ISEA Z358.1-2014 (R2020) standardının kamuya açık özeti: 10 saniyede erişim, aynı kat, açık yol, işaret ve aydınlatma, vana, debiler, başlık yüksekliği ve boşluk, kapaklar, ılık su aralığı, haftalık çalıştırma, yıllık kontrol, depolu cihazlar, kayıt, bilgilendirme, gider ve donmaya karşı koruma. Standardın kendisine başvurulmamıştır.

[4] ABD: University of Arkansas, Office of Environmental Health and Safety, Emergency Eye/Face Wash Station Weekly Inspection Checklist (revised June 2023) — Kurumsal haftalık uygulama: işaret ve aydınlatma, boşluk, berrak su, tüm başlıklardan dengeli akış, el tutmadan ve damlamadan akış, çalıştırınca açılan kapaklar, sızıntı, tarihli ve paraflı kayıt.

[5] Uluslararası: University of Waterloo Safety Office, Eye/Face Wash and Drench Hose Weekly Inspection (v.1.1, May 2023) — Kurumsal haftalık uygulama: açık yol, sızıntı olmaması, temiz cihaz, borudaki durgun suyun akıtılması, el tutmadan akış, akış biçimi; sorun bulunduğunda bildirme, cihazı kullanım dışı olarak işaretleme ve onarılana kadar tehlikeli madde kullanmama.

[6] Birleşik Krallık: HSE, Frequently asked questions on first aid — Şebeke suyunun el altında olmadığı yerlerde göz yıkama: kapalı, tek kullanımlık kaplarda en az bir litre steril su veya steril serum fizyolojik (%0,9); açılan kap yeniden kullanılmaz, son kullanma tarihi geçen kap kullanılmaz.

[7] Türkiye: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete, 12.08.2013, 28733) — Madde 8 (acil durumlar): kimyasal kaynaklı acil durumların olumsuz etkilerini azaltacak tedbirler derhal alınır, acil durum müdahale prosedürleri kullanıma hazır bulundurulur. Yönetmelikte göz duşu adıyla geçmez.

[8] Türkiye: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (Resmî Gazete, 17.07.2013, 28710) — Ek-1 md. 60: iş koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanları kolay erişilebilir yerlerde bulundurulur. Yönetmelikte göz duşu adıyla geçmez.

Bu kontrol listesini telefonunuzdan doldurun. FindRisk'i indirmek için tarayın: listeyi uygulayın, fotoğraf ekleyin, riskleri puanlayın ve PDF raporu dakikalar içinde paylaşın.

Sürüm 1 · Güncellendi 20 Kasım 2026 · findrisk.net/tr/kontrol-listeleri/goz-dusu-kontrol-formu/