Kazı ve Hendek Kontrol Listesi: Vardiya Öncesi Form

Sıklık	Dolduran	Onaylayan	Kontrol listesi
Her vardiya	Ehil kişi (görevlendirilmiş kontrol eden)	Şantiye şefi	31 madde · 5 bölüm

DENETİM BİLGİLERİ

Şantiye / proje: _____ Kazı no veya yeri: _____

En derin nokta (m): _____ Taban genişliği (m): _____

Zemin türü: _____ Koruma sistemi: _____

Kontrol nedeni: _____ Tarih ve saat: _____

Yeraltı hatları ve çevre

1.	Kazı yakınındaki yeraltı hatları (elektrik, gaz, su, kanalizasyon, telekom) kazıdan önce tespit edilip işaretlenmiş KRİTİK Altyapı paftalarını, işaretlemeleri ve dedektör taramasını kontrol edin. Dayanak: [1] [2] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
2.	Açığa çıkan boru ve kablolar kazı açık kaldığı sürece askıya alınmış ve korunmuş KRİTİK Dayanak: [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
3.	Yakındaki bina, duvar ve kaldırımlarda yeni çatlak veya oturma yok; kazıdan etkilenebilecek yapılar desteklenmiş KRİTİK Dayanak: [1] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
4.	Kazı alanı meskûn mahalde perde ile çevrilmiş, dışında uyarı şeridi ve ikaz levhalarıyla işaretlenmiş Dayanak: [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
5.	Kazı trafiğe açık yol kenarındaysa çalışanlar yüksek görünürlüklü kıyafet giyiyor Dayanak: [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Kazı kenarı, hafriyat ve iş makineleri

6.	Hafriyat, malzeme ve ekipman kazı kenarından yeterli mesafede; kayma ihtimali varsa bariyerle tutulmuş **KRİTİK** Yönetmelik sayı vermez; mesafeyi zemine ve derinliğe göre belirleyin. OSHA en az 0,61 m öngörür. Dayanak: [1] [2] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
7.	İnsanların düşebileceği kazı kenarları bariyer veya korkulukla korunmuş **KRİTİK** Dayanak: [1] [5] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
8.	Araçlar ve iş makineleri kazı kenarından güvenli mesafede park ediyor ve çalışıyor **KRİTİK** Dayanak: [1] [5] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
9.	Operatörün kazı kenarını göremediği yerlerde takoz, bariyer veya eğitimli bir işaretçi kullanılıyor **KRİTİK** Dayanak: [1] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
10.	Kaldırılan yükün altında veya ekskavatörün hareket alanında çalışan yok **KRİTİK** Dayanak: [1] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
11.	Kazı üzerindeki geçitler sağlam ve iki yanı korkuluklu Meskûn mahallerde en az 80 cm genişliğinde, iki tarafı korkuluklu. Dayanak: [1] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Yan yüzler ve göçük koruması

12.	Zemin ehil kişi tarafından değerlendirilmiş ve bugün görülen durumla hâlâ uyumlu Zemin değiştiğinde, ıslandığında veya örselendiğinde yeniden değerlendirin. Dayanak: [1] [4]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
13.	Zemine ve derinliğe uygun koruma sistemi uygulanmış: şev, kademe, iksa veya hendek kutusu **KRİTİK** Şev açısı zemine göre seçilir; destek ve setler statik hesaba dayanır. Dayanak: [1] [3] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
14.	İksa veya hendek kutusu projesine uygun kurulmuş; eksik veya hasarlı eleman yok **KRİTİK** Eğilmiş dikme, gevşek kama, çatlak levha ve hidrolik kaçağına bakın. Dayanak: [1] [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

15.	Hendek kutusu tabana oturuyor veya tabana yakın; yeri değiştirilirken içinde kimse yok **KRİTİK** Hendek kutusu kullanılmıyorsa Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
16.	Yan yüzlerde ve kenarlarda çatlak, şişme, kayma, dökülme veya desteklerin arkasından zemin akması yok **KRİTİK** Dayanak: [1] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
17.	Yan yüzlerin altı oyulmamış; yüzler alttan kazılıp üstten çökertilmiyor **KRİTİK** Dayanak: [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
18.	Yan yüzlerdeki gevşek kaya ve toprak temizlenmiş veya tutulmuş Dayanak: [1] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

İniş-çıkış, hava ve su

19.	Kazıda çalışılan yere yakın merdiven, basamak veya rampa var **KRİTİK** Yönetmelik derinlik sınırı vermez; her kazıda uygun ve güvenli iniş-çıkış ister. Dayanak: [1] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
20.	İnişte ve çıkışta iksa, dikme veya hendek kutusu basamak olarak kullanılmıyor Dayanak: [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
21.	Zararlı gaz veya oksijen yetersizliği ihtimali varsa ortam girişten önce ölçülmüş ve sonuç güvenli **KRİTİK** Örneğin dolgu alanı, kanalizasyon, yakıt veya kimyasal depolama yakınında. Risk yoksa Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [1] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
22.	Kazının içinde veya hemen yanında, egzozu uzaklaştırılmadan ya da havalandırma yapılmadan benzinli veya dizel motor çalışmıyor Dayanak: [6] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
23.	Toz kontrol altında; zararlı gaz veya silis tozu tespit edilirse çalışanlar derhal uzaklaştırılıyor Dayanak: [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
24.	Kazıda birikmiş veya yükselen su yok; varsa pompa çalışıyor ve takip ediliyor **KRİTİK** Dayanak: [1] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

25.	Yüzey suyu ve yağmur suyu kazıdan uzağa yönlendirilmiş Dayanak: [1] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
26.	Yağış yok; yağmur, don veya kardan sonra kazı yeniden kontrol edilmiş KRİTİK Dayanak: [1] [2] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
27.	Çalışanlar göçük, su baskını veya gaz durumunda güvenli bir yere nasıl çıkacaklarını biliyor; zararlı hava ihtimali varsa kurtarma ekipmanı hazır Dayanak: [1] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Sonuç

28.	Tespit edilen her uygunsuzluk şantiye şefine bildirildi Dayanak: [5]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
29.	Kritik bir madde uygun değilse herkes kazıdan çıkarıldı; düzeltme ve yeniden kontrole kadar kazıya giriş durduruldu KRİTİK Dayanak: [1] [2] [5]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
30.	Kazı çalışmaya uygundur KRİTİK Dayanak: [1] [5]	◯ Evet ◯ Hayır
31.	Notlar ve tespit edilen uygunsuzluklar	Not: _____

Kritik madde: uygun değilse iş durdurulur ve düzeltilmeden devam edilmez.

ONAY

Kontrolü yapan ehil kişi	Şantiye şefi
Ad Soyad:	Ad Soyad: .....
İmza:	İmza: .....
Tarih:	Tarih: .....

Yasal dayanak ve kaynaklar

[1] Türkiye: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (Resmî Gazete, 05.10.2013, 28786) — Ek-4, B, Bölüm II (kazı işleri) md. 62–71; işaretçi ve makinelerin kazıya düşmesi için md. 52 ve 55.

[2] ABD: OSHA 29 CFR 1926.651, Specific excavation requirements — (b) yeraltı hatları; (c)(2) çıkış; (d) trafik; (e) yükler; (f) uyarı sistemi; (g) ortam havası ve kurtarma; (h) su; (i) bitişik yapılar; (j) gevşek malzeme ve 0,61 m hafriyat mesafesi; (k) günlük kontrol; (l) geçitler.

[3] ABD: OSHA 29 CFR 1926.652, Requirements for protective systems — (a)(1) göçük koruması ve istisnalar; (d) hasarlı malzeme; (g) hendek kutusu sistemleri.

[4] ABD: OSHA 29 CFR 1926 Subpart P, Appendix A, Soil Classification — Ehil kişi tarafından A/B/C zemin sınıflandırması; gözle ve elle testler; koşullar değişince yeniden sınıflandırma.

[5] Birleşik Krallık: The Construction (Design and Management) Regulations 2015, regulation 22 (Excavations) — (1)–(3) göçme, kazıya düşme ve aşırı yükleme; (4)–(5) ehil kişi kontrolü ve sorun giderilene kadar çalışılmaması.

[6] Birleşik Krallık: HSE, Excavations (construction safety topic) — Kenar bariyerleri, makinelerin kenardan uzak tutulması, motor egzozu, yeraltı hatları (HSG47).

Bu kontrol listesini telefonunuzdan doldurun. FindRisk'i indirmek için tarayın: listeyi uygulayın, fotoğraf ekleyin, riskleri puanlayın ve PDF raporu dakikalar içinde paylaşın.

Sürüm 1 · Güncellendi 19 Kasım 2026 · findrisk.net/tr/kontrol-listeleri/kazi-ve-hendek-kontrol-listesi/