# Yangın Dolabı Kontrol Formu: Aylık Kontrol Listesi

| Sıklık | Dolduran | Onaylayan | Kontrol listesi |
|---|---|---|---|
| Aylık | Yangın ekipmanı kontrolüyle görevlendirilen kişi | Bina / tesis yöneticisi | 24 madde · 4 bölüm |

**DENETİM BİLGİLERİ**

İşyeri / bina: _____ Dolap no ve yeri: _____

Hortum tipi: _____ Hortum uzunluğu (m): _____

Bakım etiketindeki tarih: _____ Tarih ve saat: _____

## Yer, erişim ve dolap

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Dolap belirlenen yerinde ve koridordan veya çalışma alanından kolayca görülüyor<br>Dayanak: [1] [3] [6] | ◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı |
| 2. | Dolabın önünde erişimi veya kapağın açılmasını engelleyen bir şey yok KRİTİK<br>Sık görülenler: kapağın önüne konmuş palet, çöp kovası, mobilya, araba veya malzeme.<br>Dayanak: [3] [1] [4] | ◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı |
| 3. | Dolap kalıcı ve görünür bir yangın hortumu işaretiyle gösterilmiş<br>Dayanak: [3] [4] [6] | ◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı |
| 4. | Kapak anahtar veya alet gerekmeden tam ve kolayca açılıyor KRİTİK<br>Dolap, yangın anında hortumun kullanılmasını güçleştirmemelidir. Sıkışmış, kilitli veya boyayla yapışmış kapak uygun değildir.<br>Dayanak: [1] [4] | ◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı |
| 5. | Dolabın içinde yalnızca yangın söndürme malzemesi var<br>Temizlik malzemesi, alet, kişisel eşya ve çöp dolaptan çıkarılır.<br>Dayanak: [1] [4] | ◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Dolap gövdesi, kapağı, camı ve menteşelerinde hasar veya korozyon yok<br>Dayanak: [6] [4] | ◯ Uygun | ◯ Uygun değil | ◯ Kapsam dışı |

## Hortum, makara, lans ve vana

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Hortum su tesisatına bağlı ve kullanıma hazır KRİTİK<br>Dayanak: [4] [1] | ◯ Uygun | ◯ Uygun değil | ◯ Kapsam dışı |
| 8. | Hortumun görünen boyunda kesik, çatlak, kırılma, ezilme veya aşınma yok KRİTİK<br>Dayanak: [6] [4] | ◯ Uygun | ◯ Uygun değil | ◯ Kapsam dışı |
| 9. | Hortum makaraya düzgün sarılmış veya askısına düzgün katlanmış; son kullanımdan sonra düzenli şekilde yerine konmuş<br>Dayanak: [4] | ◯ Uygun | ◯ Uygun değil | ◯ Kapsam dışı |
| 10. | Makara dolaptan dışarı rahatça dönüyor ve serbestçe çevriliyor<br>Askıya veya sepete katlanmış yassı hortumda Kapsam dışı işaretleyin.<br>Dayanak: [1] [4] | ◯ Uygun | ◯ Uygun değil | ◯ Kapsam dışı |
| 11. | Hortumun ucunda kapatılabilir lans takılı, hasarsız ve kumandası rahat dönüyor KRİTİK<br>Lans kapama, püskürtme, fıskiye veya üçünü birden yapabilmelidir.<br>Dayanak: [1] [4] | ◯ Uygun | ◯ Uygun değil | ◯ Kapsam dışı |
| 12. | Dolap vanasının volanı veya kolu yerinde, vana hasarsız, kolayca ulaşılıyor ve çevrilebiliyor KRİTİK<br>Dayanak: [4] | ◯ Uygun | ◯ Uygun değil | ◯ Kapsam dışı |
| 13. | Vanada, bağlantılarda, makarada veya hortumda sızıntı ya da damlama yok; dolap tabanında su birikmemiş<br>Dayanak: [6] | ◯ Uygun | ◯ Uygun değil | ◯ Kapsam dışı |
| 14. | Dolabın üzerindeki veya yanındaki kullanma talimatı yerinde ve okunaklı<br>Dayanak: [6] | ◯ Uygun | ◯ Uygun değil | ◯ Kapsam dışı |

## Su beslemesi, bakım ve kullanıcılar

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15. | Dolabı besleyen hattaki kesme vanası tam açık KRİTİK<br>Güzergâhta görebildiğiniz veya ulaşabildiğiniz bir kesme vanası yoksa Kapsam dışı işaretleyin.<br>Dayanak: [4] | ◯ Uygun | ◯ Uygun değil | ◯ Kapsam dışı |

| | | |
|---|---|---|
| 16. | Manometre varsa, gösterdiği basınç tesisat projesinde verilen aralıkta<br>Yuvarlak yarı-sert hortumlu dolaplarda tasarım basıncı 400 kPa, yassı hortumlu dolaplarda en az 400 kPa'dır; lans girişinde basınç 900 kPa'ı geçiyorsa basınç düşürücü kullanılır. Manometre yoksa Kapsam dışı işaretleyin.<br>Dayanak: [1] [4] [2] | ◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı |
| 17. | Hortum tipi, dolabı kullanması beklenen kişilere uygun<br>Eğitimli personel yoksa 25 mm çapında, 30 m'yi aşmayan yuvarlak yarı-sert hortum. Yassı hortum (en fazla 50 mm çap, en fazla 20 m) yalnızca yangınla mücadele eğitimi almış personelin bulunduğu binalarda.<br>Dayanak: [1] | ◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı |
| 18. | Etiket veya kayıt, son 12 ay içinde periyodik bakım ve kontrol yapıldığını gösteriyor<br>Periyodik bakım TS EN 671-3'e göre yaptırılır; periyodik kontrol, standartlarda süre belirtilmemişse en geç yılda bir yetkili kişilerce yapılır.<br>Dayanak: [1] [2] [7] [4] [6] | ◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı |
| 19. | Bu dolabı kullanması beklenen çalışanlar kullanımı konusunda eğitilmiş<br>İngiltere rehberi, dolabı kullanması beklenen çalışanlara uygun eğitim verilmesini ister; OSHA, hortum söndürücülerin yerine kullanılıyorsa en az yılda bir eğitim şartı koyar.<br>Dayanak: [6] [5] | ◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı |

## Sonuç

| | | |
|---|---|---|
| 20. | Tespit edilen her uygunsuzluk yangın ekipmanından sorumlu kişiye bildirildi<br>Dayanak: [1] [4] | ◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı |
| 21. | Kritik bir madde uygun değilse dolap kullanım dışı olarak işaretlendi ve onarılana kadar alan eşdeğer bir önlemle korunuyor KRİTİK<br>Örneğin ek yangın söndürücü ve yangın gözcüsü.<br>Dayanak: [4] | ◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı |
| 22. | Kontrol tarihi ve kontrol edenin adı dolap etiketine veya kayıt defterine işlendi<br>Dayanak: [6] | ◯ Evet ◯ Hayır |
| 23. | Yangın dolabı kullanıma hazır KRİTİK<br>Dayanak: [3] [4] | ◯ Evet ◯ Hayır |
| 24. | Notlar ve tespit edilen uygunsuzluklar | Not: _____ |

Kritik madde: uygun değilse iş durdurulur ve düzeltilmeden devam edilmez.

## ONAY

| Kontrolü yapan | Bina / tesis yöneticisi |
|---|---|
| Ad Soyad: ..... | Ad Soyad: ..... |
| İmza: ..... | İmza: ..... |
| Tarih: ..... | Tarih: ..... |

## Yasal dayanak ve kaynaklar

[1] Türkiye: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete, 19.12.2007, 26735) — Madde 94 (yangın dolapları: zorunlu olduğu binalar, 30 m aralık, kolayca görülebilecek yerleşim, yalnızca yangın söndürme amacıyla kullanım, hortum tipleri ve uzunlukları, lans, tasarım basıncı, TS EN 671-3'e göre periyodik bakım), Madde 100 (periyodik kontrol, test ve bakımda bina sahibi veya yöneticisinin sorumluluğu) ve Madde 7(10) (yangın musluklarının önünün kapatılmaması, amacı dışında kullanılmaması).

[2] Türkiye: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Resmî Gazete, 25.04.2013, 28628) — Ek-III md. 2.3.1 (tesisatların periyodik kontrolü, standartlarda aksi belirtilmedikçe yılda bir), 2.3.3 (periyodik kontrolü yapmaya yetkili kişiler), 2.3.5 (projeye ve yangın yönetmeliğine uygunluk) ve Tablo-3 (yangın söndürme sistemleri, yangın dolapları dâhil).

[3] Türkiye: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (Resmî Gazete, 17.07.2013, 28710) — Ek-1 md. 12 (söndürme ekipmanının her zaman kullanıma hazır, bakımlı, görünür, kolay erişilir ve önü açık olması) ve md. 13 (kalıcı ve görünür işaretleme).

[4] ABD: OSHA 29 CFR 1910.158, Standpipe and hose systems — (c)(1) makara ve dolaplar: hızlı kullanım, belirgin işaretleme, yalnızca yangın ekipmanı; (c)(2)(i) erişilebilir çıkışlar; (c)(3)(i) hortum bağlı ve kullanıma hazır; (c)(4) kapatılabilir lans; (e)(2)(i)–(ii) su beslemesi ve açık vanalar; (e)(2)(iii) en az yılda bir ve her kullanımdan sonra kontrol; (e)(2)(iv) kullanılamaz sistemin hizmetten alınması ve eşdeğer koruma; (e)(2)(vi) eğitimli kişiler.

[5] ABD: OSHA 29 CFR 1910.157, Portable fire extinguishers — (d)(3) A sınıfı söndürücülerin yerine kullanılan hortum istasyonları ve en az yıllık eğitim; (e)(2) söndürücülerin veya onların yerine kullanılan hortumun aylık gözle kontrolü.

[6] Birleşik Krallık: HM Government, Fire safety risk assessment: offices and shops (updated 12 September 2023) — Bölüm 1, 3.4.2 ve 3.4.6 (hortum makaralarının yerinde ve çalışır görünümde olduğunun haftalık kontrolü); Bölüm 2, 3.2 (sızıntı ve belirgin hasar için gözle kontrol, en az yılda bir yetkin kişi tarafından bakım, eğitim); 3.4.5 ve bölüm 6 (işaretler); 7.1 (kayıtlar). İngiltere için rehber niteliğindedir.

[7] Avrupa Birliği: EN 671-3, Fixed firefighting systems — Hose systems — Part 3: Maintenance of hose reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat hose (TS EN 671-3) — Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 94'te periyodik bakım için atıf yapılan standart (yalnızca başlık).

---

**Bu kontrol listesini telefonunuzdan doldurun.** FindRisk'i indirmek için tarayın: listeyi uygulayın, fotoğraf ekleyin, riskleri puanlayın ve PDF raporu dakikalar içinde paylaşın.

Sürüm 1 · Güncellendi 25 Kasım 2026 · findrisk.net/tr/kontrol-listeleri/yangin-dolabi-kontrol-formu/